SCHEMA TIPICO COLLEGAMENTI ARMADI



LEGENDA IMPIANTO CABLAGGIO STRUTTURATO

Simbolo grafico	Descrizione simbolo
FD	Armadio di permutazione di zompartimento/area (Floor Distributor) per cablaggio strutturato
TD	Presa RJ45 fonia/dati
	Cavo connessione terminale rete dati con cavo UTP cat. 6a
	Dorsale 24 F.O. tipo OM3 di collegamento CED01 con armadio dati di compartimento/area
	Dorsale 24 F.O. tipo OM3 di collegamento CED02 con armadio dati di compartimento/area

NOTE:

- IN QUESTA FASE SI IPOTIZZA L'UTILIZZO DI APPARECCHI TELEFONICI VOIP , NON FORNITE , IN CASO DI RICHIESTA DA PARTE DI AASS SE INTRODURRANNO CAVI TELEFONICI MULTICOPPIE PER IL COLLEGAMENTO DEI VARI ARMADI DE COMPARTIMENTO/AREA DAI LOCALI CED01 E CED02
- GLI APPARATI ATTIVI NON SONO OGGETTO DI FORNITURA..

SCHEMA ALTIMETRICO CABLAGGIO STRUTTURATO

REGIONE PUGLIA
AZIENDA SANITARIA LOCALE DELLA PROVINCIA DI BARI - "ASL BA"

ASLBA

PROGETTAZIONE PRELIMINARE E DEFINITIVA
CLINICO GESTIONALE DELL'INTERVENTO DI REALIZZAZIONE DEL NUOVO OSPEDALE MONOPOLI - FASANO

G R U P P O D I P R O G E T T A Z I O N E

INTEGRAZIONE PRESTAZIONI SPECIALISTICHE

ARCHITETTURA Co-progettazione

SICUREZZA

IMPATTO AMBIENTALE

✓ IMPIANTI

STRUTTURE E GEOTECNICA

ARCHITETTURA

URBANISTICA E ARCHITETTURA Co-progettazione

GEOLOGIA

STEAM

PINE ARQ
C/Mare de Déu de la Salut, 40. 08024 Barcelona
Tel. (+34)932 106 819 - fax. (+34) 932 106 825
Fax (+34) 932 100 214 - Web.www.pinearq.com

SALITO
Via Cardinale Marcello Mimmi, 32
70124 BARI
Tel. 0039.080.5093952
e-mail: salitoba@mauroalto.it

Dott. geol. Salvatore Valletta
Viale della Repubblica, 92
70125 BARI
Tel. 0039.080.5566989
e-mail: valetta@libero.it

C O M M I T T E N T E

Azienda Sanitaria Locale Bari
Sede legale: Lungomare Starita 6
70123 Bari (BA)
C.F. e P.IVA: 06534340721
www.sanitaria.puglia.it
DIRETTORE GENERALE
Dott. Vito Montanaro
RESPONSABILE UNICO DEL PROCEDIMENTO
Ing. Nicola Sansolini

Tase:

PROGETTO PRELIMINARE
LAVORI DI REALIZZAZIONE DEL NUOVO OSPEDALE DEL SUD - EST BARESE

Descrizione elaborato:

PROGETTO IMPIANTI ELETTRICI

SCHEMA A BLOCCHI
IMPIANTO FONIA - DATI

Scala:	Data:	Nome elaborato:
-	OTTOBRE 2015	E-005

Nome file:
T340PRgE0005-00_fd-sb.dwg

Aggiornamenti:

Rev.	Data	Note	Redatto	Controllato	Approvato
-	-				
00	10/2015	Prima Emissione	T.Ringo	G.Iannone	N. Lucente

✓=Elaborato di competenza del progettista indicato

© COPYRIGHT ASL BARI - RIPRODUZIONE VIETATA