



AUTORITÀ DI BACINO DELLA PUGLIA

L.R. 9 Dicembre 2002 n. 19
C/o INNOVA PUGLIA (ex. TECNOPOLIS CSATA)
Str. Prov. per Casamassima Km 3 - 70010 Valenzano - Bari
tel. 080 9182000 - fax. 9182244
C.F. 93289020724
www.adb.puglia.it e-mail: segreteria@adb.puglia.it

Autorità di Bacino della Puglia
AOO Protocollo Generale
USCITA - 17/10/2014 11:54 - 0012962
PROTOCOLLO :

REGIONE PUGLIA

AREE POLITICHE PER LA
PROMOZIONE DELLA SALUTE
DELLE PERSONE E DELLE
PARI OPPORTUNITÀ

Via Gentile, 52
70126 - Bari

e-mail: ufficiosifi.regione.puglia@pec.rupar.puglia.it

Oggetto: *Intervento di realizzazione del nuovo ospedale del Sud-Est Barese tra Monopoli e Fasano di cui alla DGR n. 1340/2014. Conferenza di servizi ai sensi dell'art. 14 comma 1 della Legge n. 241/1990. Convocazione seconda riunione.*

In riscontro alla nota prot. n° 00328 del 10/10/2014, agli atti di questa Autorità di Bacino al prot. n° 12655 del 13/10/2014, si comunica che per concomitanti impegni in seno al Comitato Istituzionale, il Segretario Generale di questa Autorità di Bacino è impossibilitato a partecipare alla riunione convocata da codesto Ufficio per il giorno 20 ottobre 2014.

In merito all'argomento in oggetto, si ribadiscono le considerazioni di competenza, nel seguito esplicitate, già enunciate nella corso della prima conferenza dei servizi del giorno 07/10/2014.

Dall'esame della documentazione trasmessa (*Documento preliminare alla progettazione e Studio di fattibilità tecnica*) si riscontra che la porzione di territorio oggetto di intervento è parzialmente interessata dall'alveo attivo e dalla fascia di pertinenza fluviale di un corso d'acqua rappresentato sulla Carta Idrogeomorfologica della regione Puglia, per il quale si applica, in conformità con le norme tecniche del Piano Urbanistico Generale del comune di Monopoli, la disciplina degli artt. 6 e 10 delle Norme Tecniche di Attuazione (N.T.A.) del Piano di Assetto Idrogeologico (P.A.I.).

In considerazione della importanza strategica e funzionale dell'opera che si va a progettare, è necessario procedere alla valutazione della pericolosità idraulica del corso

d'acqua, con individuazione delle aree di Alta, Media e Bassa Pericolosità idraulica (AP, MP, BP).

L'Autorità di Bacino della Puglia dichiara la propria disponibilità a condurre gli studi idrologici e idraulici di individuazione delle aree a diversa pericolosità idraulica, se formalmente richiesto dal soggetto proponente.

Qualora le previsioni progettuali di utilizzo dell'area da destinare al nuovo nosocomio dovessero rendere necessaria la fruizione di porzioni di territorio esposte alla pericolosità di detto reticolo, si dovrà provvedere alla preliminare realizzazione di opere di mitigazione del rischio. Tali opere di mitigazione dovranno essere opportunamente estese sia a monte dell'area dell'ospedale, sia a valle sino al raggiungimento di un recapito finale ovvero di corso d'acqua inciso.

Le eventuali opere di mitigazione dovranno essere accuratamente progettate, con particolare riferimento al superamento delle interferenze con le infrastrutture esistenti (viabilità, etc) e sottoposte al parere di competenza della scrivente Autorità.

Si aggiunge, infine, che la compatibilità con il Piano di Assetto Idrogeologico andrà valutata anche per le opere di urbanizzazione primaria funzionali al nuovo ospedale, se interferenti.

La presente è diretta perché sia menzionata nel verbale della conferenza di servizi del giorno 20/10/2014.

Il segretario generale

Prof. Ing. Antonio Rosario DI SANTO



MGL VG